

Wochenübersicht der Tagesmittelwerte für Emission aus Großfeuerungs- und Rückstandsverbrennungsanlagen bei der INEOS Manufacturing Deutschland GmbH in Köln

Die Angaben zur Massenkonzentration der emittierten Stoffe im Abgas erfolgen in mg/m3 bezogen auf einen Sauerstoffanteil gemäß den Vorgaben der 13. bzw. 17. BImSchV

Anlage Quellenbezeichnung Emittierte Stoffe		Kalenderwoche 9							Bemerkung
		Montag 23.02.2026	Dienstag 24.02.2026	Mittwoch 25.02.2026	Donnerstag 26.02.2026	Freitag 27.02.2026	Samstag 28.02.2026	Sonntag 01.03.2026	
Kracker V, Geb. S 03 150 m Kamin	NOx - Stickoxide	105,29	103,23	104,73	104,91	105,73	108,62	110,92	
	CO - Kohlenmonoxid	2,07	1,35	1,08	1,17	1,06	0,73	0,81	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,15	0,16	0,12	0,11	0,12	0,11	0,11	
Kracker V, Geb. S 03 Kamin Ofen 21/22	NOx - Stickoxide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO - Kohlenmonoxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kracker V, Geb. S 03 Kamin Ofen 65/66	NOx - Stickoxide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO - Kohlenmonoxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kracker V, Geb. S 04 Kamin Öfen Ethanstrang	NOx - Stickoxide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO - Kohlenmonoxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kracker IV, Geb. T 21 110 m Kamin	NOx - Stickoxide	84,51	90,02	89,63	84,94	80,55	93,35	96,88	
	CO - Kohlenmonoxid	23,65	26,77	24,06	31,23	26,96	18,86	38,90	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kracker IV, Geb. T 21 Kamin Hilfskessel	NOx - Stickoxide	76,37	73,48	75,39	76,97	77,72	80,88	82,22	
	CO - Kohlenmonoxid	1,56	1,91	2,21	2,27	2,39	2,48	2,22	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,00	0,28	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Staub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wochenübersicht der Tagesmittelwerte für Emissionen aus Großfeuerungs- und Rückstandsverbrennungsanlagen bei der INEOS Manufacturing Deutschland GmbH in Köln

Die Angaben zur Massenkonzentration der emittierten Stoffe im Abgas erfolgen in mg/m3 bezogen auf einen Sauerstoffanteil gemäß den Vorgaben der 13. bzw. 17. BImSchV

Anlage Quellenbezeichnung Emittierte Stoffe		Kalenderwoche 9							Bemerkung
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	
		23.02.2026	24.02.2026	25.02.2026	26.02.2026	27.02.2026	28.02.2026	01.03.2026	
Ammoniakanlage, Geb. O 07 Kamin Reformer	NOx - Stickoxide	105,34	99,56	96,17	101,93	96,52	103,77	107,91	
	CO - Kohlenmonoxid	4,16	4,55	4,33	4,59	5,33	4,96	5,12	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,00	0,03	0,08	0,07	0,72	0,60	0,20	
	Staub	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	

Wochenübersicht der Tagesmittelwerte für Emission aus Großfeuerungs- und Rückstandsverbrennungsanlagen bei der INEOS Manufacturing Deutschland GmbH in Köln

Die Angaben zur Massenkonzentration der emittierten Stoffe im Abgas erfolgen in mg/m3 bezogen auf einen Sauerstoffanteil gemäß den Vorgaben der 13. bzw. 17. BImSchV

Anlage Quellenbezeichnung Emittierte Stoffe		Kalenderwoche 9							Bemerkung
		Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag	Samstag	Sonntag	
		23.02.2026	24.02.2026	25.02.2026	26.02.2026	27.02.2026	28.02.2026	01.03.2026	
Kraftwerk Geb. O 10 Kessel 3	CO - Kohlenstoffmonoxid	0,97	1,00	1,00	1,00	1,00	1,06	1,07	
	NOx - Stickoxide	112,35	127,44	130,58	137,83	142,62	135,04	140,76	
	Staub	0,09	0,10	0,13	0,17	0,13	0,10	0,08	
	SO2 - Schwefeldioxid	17,39	17,46	17,98	17,91	19,05	20,03	19,17	
	NH3 - Ammoniak	0,06	0,03	0,00	0,00	0,02	0,01	0,00	
Kraftwerk Geb. O 10 Kessel 4	CO - Kohlenstoffmonoxid	0,63	0,82	0,60	0,62	0,64	0,59	0,64	
	NOx - Stickoxide	150,58	169,89	173,44	155,75	167,79	161,47	155,04	
	Staub	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO2 - Schwefeldioxid	30,43	31,31	31,07	29,55	20,83	15,90	15,21	
	NH3 - Ammoniak	0,23	0,20	0,19	0,21	0,22	0,22	0,22	
Kraftwerk Geb. O 10 Kessel 5	CO - Kohlenstoffmonoxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NOx - Stickoxide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Staub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NH3 - Ammoniak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kraftwerk Geb. O 10 Kessel 6	organische Stoffe als Gesamtkohlenstoff	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CO - Kohlenstoffmonoxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NOx - Stickoxide	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SO2 - Schwefeldioxid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Staub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	NH3 - Ammoniak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Verbrennungsanlage Geb. O22 O22	CO - Kohlenstoffmonoxid	1,66	2,11	1,97	1,12	1,52	1,31	1,11	
	NOx - Stickoxide	85,02	78,39	85,08	87,98	72,38	78,20	69,00	
	SO2 - Schwefeldioxid	10,04	10,58	12,95	11,81	12,48	14,16	13,57	
	Staub	2,36	2,79	3,38	2,98	3,20	3,34	2,73	
	NH3 - Ammoniak	5,61	4,95	4,45	4,12	4,27	4,49	5,61	

Letzte Aktualisierung am

02.03.26 00:02